

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "26" января 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 "19/01/2017" 2017г.

АКТ № 99.
 допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 29 (под. 1).

по адресу: г. Норильск, пл. Metallургов 29.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Жилищный трест" (S=33,06 м²). ООО "ФарМарка" (S=16,6 м², S=104,6 м²)
 в следующем составе оборудования:

ТЦ

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|------------|
| | | | | | |
| ВКТ-9 | 2128 | 1312 Гкал | на приборе 1 шт. | 18.01.2016 | 18.01.2020 |
| МФ Ø 100 Т1 | 201014508 | 26107 т | на приборе 1 шт. | 19.07.2015 | 19.07.2019 |
| МФ Ø 100 Т2 | 201014364 | 21550 т | на приборе 1 шт. | 18.07.2015 | 18.07.2019 |
| КТСП-Н t1 | 9927 | 80 °С | на приборе 1 шт. | 22.04.2016 | 22.04.2020 |
| КТСП-Н t2 | 9927 | 63 °С | на приборе 1 шт. | 22.04.2016 | 22.04.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186802 | 6,5 кгс/см² | | 14.04.2016 | 14.04.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 186799 | 6,3 кгс/см² | | 14.04.2016 | 14.04.2020 |
| МФ Ø 65 гвс Т3 | 201017778 | 7533 т | на приборе 1 шт. | 26.03.2016 | 26.03.2020 |
| МФ Ø 32 гвс Т4 | 201017035 | 3690 т | на приборе 1 шт. | 04.03.2016 | 04.03.2020 |
| КТСП-Н гвс t3 | 36237 | 79 °С | на приборе 1 шт. | 22.12.2015 | 22.12.2019 |
| КТСП-Н гвс t4 | 36237 | 70 °С | на приборе 1 шт. | 22.12.2015 | 22.12.2019 |
| часы работы | | 489 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| По тепловой энергии | допускается | До начала отопительного сезона 2017-2018 гг. |
| По горячей воде | допускается | До 22.12.2019 г. |

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. Инженер К.Н. Барилов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____