

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 22 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3543

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, пр. Молодежный 1 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, пр. Молодежный 1.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Перечень выявленных недостатков: Нарушено требование п. 91в "Правил....", не работают каналы измерения Р1

Сроки устранения: по теплу до 10 ноября 2017 г.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Кузнецова (S=16,73 м²). ИП Мехтиев. ИП Гулиев. Пустующие помещения.

в следующем составе оборудования :

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3744	1703 Гкал	на приборе 1 шт.	26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 100 Т1	201014480	129967 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014360	119777 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	34813	66 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	34813	64 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186899	5,5 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186912	5,0 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201017777	38142 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017045	28256 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3089	64 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3089	62 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		7241 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 18.07.2019 г., по горячей воде до 08.02.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Инженер Колесникова Т.А.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

17.01.18
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____