

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
26 декабря 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3613**  
Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, пр. Молодежный 15 (под. 1).**

по адресу: г. Норильск, пр. Молодежный 15.  
(наименование потребителя)  
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Пустующие помещения (S=102,06 м<sup>2</sup>)

в следующем составе оборудования :

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1624	1779 Гкал	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201017297	94284 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 100 Т2	201013974	83625 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	34808	74 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34808	56 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186881	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186897	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201008006	17832 т	на приборе 1 шт.	13.02.2016	13.02.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017044	4181 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н гвс t3	33490	71 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
КТСП-Н гвс t4	33490	60 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
часы работы		7425 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 29.05.2019 г., по горячей воде до 29.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
Инженер ООО "Уютный дом" Колесникова Т.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

17.01.18  
Дата  
Подпись  
Дата  
Подпись  
Дата  
Подпись