

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "10" марта 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 19.03.2017 2017г.

АКТ № 411.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, пр. Молодежный 15 (под. 1).

по адресу: (наименование потребителя и его абонентский номер)
 г. Норильск, пр. Молодежный 15.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Пустующие помещения (S=102,06 м²)

в следующем составе оборудования:

ТЦ

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| | | | | | |
| ВКТ-9 | 1624 | 23 Гкал | на приборе 1 шт. | 29.05.2015 | 29.05.2019 |
| МФ Ø 100 Т1 | 201017297 | 10251 т | на приборе 1 шт. | 17.03.2016 | 17.03.2020 |
| МФ Ø 100 Т2 | 201013974 | 9987 т | на приборе 1 шт. | 18.07.2015 | 18.07.2019 |
| КТСП-Н t1 | 34808 | 71 °С | на приборе 1 шт. | 23.12.2015 | 23.12.2019 |
| КТСП-Н t2 | 34808 | 56 °С | на приборе 1 шт. | 23.12.2015 | 23.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186881 | 5,5 кгс/см² | | 14.04.2016 | 14.04.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 186897 | 5,0 кгс/см² | | 14.04.2016 | 14.04.2020 |
| МФ Ø 65 гвс Т3 | 201008006 | 707 т | на приборе 1 шт. | 13.02.2016 | 13.02.2020 |
| МФ Ø 32 гвс Т4 | 201017044 | 517 т | на приборе 1 шт. | 11.03.2016 | 11.03.2020 |
| КТСП-Н гвс t3 | 33490 | 71 °С | на приборе 1 шт. | 09.12.2015 | 09.12.2019 |
| КТСП-Н гвс t4 | 33490 | 67 °С | на приборе 1 шт. | 09.12.2015 | 09.12.2019 |
| часы работы | | 511 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 13 шт. (в т.ч. 4 шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| По тепловой энергии | допускается | До начала отопительного сезона 2017-2018 гг. |
| По горячей воде | допускается | До 29.05.2019 г. |

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____