

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oaon-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3138**

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Московская 12 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Московская 12.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

**Субабоненты:**

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1633	1186 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201013666	43935 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201014409	34820 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	15274	64 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15274	49 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170912	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170916	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013709	13764 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009391	5818 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15063	63 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15063	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		7630 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		


Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_