

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "23" марта 2018 г.

АКТ № 456

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Павлова 20 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Павлова 20.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Электрик. "Эракон"

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2035	154 Гкал	на приборе 1 шт.		
МФ Ø 100 Т1	201014061	6746 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014365	6483 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	15250	93 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15250	70 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188074	6,4 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	181445	6,4 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201016028	1079 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014418	848 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15238	67 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15238	56 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		464 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____