

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3146**  
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Севастопольская 4 (под. 1).**

по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская 4.  
 (наименование потребителя)  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: Управление имущества (пустующие помещения S=117,8 м<sup>2</sup>)

Состав оборудования:

**Подъезд 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1427	438 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013761	36179 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201015894	34782 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	16760	52 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16760	42 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171004	5,1 кгс/см <sup>2</sup>		10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171054	4,8 кгс/см <sup>2</sup>		10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013529	7933 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009449	7250 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15209	63 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15209	52 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		13463 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись

29.11.17 \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись

\_\_\_\_\_ А.Н. Ерёменко \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись