

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "12" декабря 2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
 И.В. Жданович  
 "12" 12 2017 2016г.

**АКТ № 2723.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Севастопольская 13 (под. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)  
 по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская 13.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Жилищный трест" (S=64,53 м²)

в следующем составе оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1623	765 Гкал	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201017295	25270 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 100 Т2	201013634	20521 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	36162	80 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36162	63 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186883	6,5 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186869	6,3 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201017783	4798 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017040	3420 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н гвс t3	15190	79 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15190	70 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		487 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 29.05.2019 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_