

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "3" апреля 2018 г.

АКТ № 625

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Севастопольская 13 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Севастопольская 13.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учёта тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Жилищный трест" (S=64,53 м²)

в следующем составе оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1631	1778 Гкал	на приборе 1 шт.	11.10.2017	11.10.2021
МФ Ø 100 Т1	201017295	80986 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 100 Т2	201013634	74769 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н т1	36162	80 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н т2	36162	63 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186883	6,5 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186869	6,3 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201017783	19100 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017040	14452 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н гвс т3	15190	75 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс т4	15190	70 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		3638 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 08.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя ООО "Жилищный трест"
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 12
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____