

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaon-tek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 22 июня 2018 г. 11 : 10

АКТ № 1242

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 70 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Талнахская 70.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: МБУ "ДЮСШ №1" (S=218,4 м²). ИП Кашкан А.Е. (S=379,6 м²). ИП Боровков А.В. (S=18,98 м²)

Состав оборудования :

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1708	4314 Гкал	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017916	265946 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017342	255348 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н t1	34838	54 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	34838	49 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192752	7,5 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185857	7,0 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201017558	24953 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017972	16740 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н гвс t3	10842	53 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
КТСП-Н гвс t4	10842	50 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
часы работы		13056 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 29.05.2019 г., по горячей воде до 23.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Исп.об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____