

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
22 ноября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3031

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 2 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Кирова 2.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ООО "Хозяюшка" (S=904 м²). ИП Беденец (S=616 м²)

ООО "Вымпелком" (S=529,5 м²). Калинин (Гараж) (S=40 м²).

Состав оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7520		на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 40 В1	201005444	1094 м³	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170890	5,7 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		294 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя

И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
Дата Подпись

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
Дата Подпись

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

_____ А.Н. Ерёменко _____
Дата Подпись