

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 "06" июня 2018 г. 15:43

**АКТ № 1140**  
**Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя**

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 28 (под. 1-4).**

(наименование потребителя)

г. Норильск, ул. Кирова 28.

по адресу: \_\_\_\_\_  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** \_\_\_\_\_ **соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

в следующем составе оборудования и пломбируется:

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2569		на приборе 1 шт.	24.10.2017	24.10.2021
МФ Ø 25 В1	201014432	2058 м³	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181756	6,4 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		5406 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7875		на приборе 1 шт.	14.11.2017	14.11.2021
МФ Ø 25 В1	201009457	1042 м³	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181765	6,4 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		3408 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

**Подъезд № 3**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7875		на приборе 1 шт.	14.11.2017	14.11.2021
МФ Ø 25 В1	201013912	1349 м³	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181439	6,4 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		3408 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

**Подъезд № 4**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8108		на приборе 1 шт.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 25 В1	201007463	989 м³	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181472	6,4 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		2077 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

**На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 25.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП КОС  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
(должность, фамилия, номер телефона)

_____	_____
Дата	Подпись
_____	_____
Дата	Подпись
_____	_____
Дата	Подпись
_____	_____
Дата	Подпись