


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "12" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 21.12.2016

АКТ № 2721.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 33 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Лауреатов 33.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

ТС тех. Этаж ГВС Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2036	907 Гкал	на приборе 1 шт.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 100 Т1	201014031	50389 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013613	48855 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	36098	88 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36098	74 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171263	6,5 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171306	6,3 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201007466	2216 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201008117	1934 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	3286	82 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3286	72 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		1338 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2717		на приборе 1 шт.	04.04.2016	04.04.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201014309	1132 т	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201007380	842 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	3216	81 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3216	73 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		1338 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1645		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201071222	1133 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201008124	775 т	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
КТСП-Н гвс t3	3300	81 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3300	73 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		1338 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1645		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201014099	1539 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014427	1218 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t3	3291	81 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3291	73 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		1338 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись