

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
14 августа 2018 г. 11 : 43

АКТ № 1589
Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 75 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Лауреатов 75.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Быт. Пом. ООО "ЗЖТ" (S=16,65 м²)

в следующем составе оборудования :

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3265		на приборе 1 шт.	03.04.2018	03.04.2022
МФ Ø 40 В1	201017368	3606 м³	1 шт. на приборе.	22.03.2016	22.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186884	7,2 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
часы работы		612 ч			
			Всего установлено пломб: 6шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 22.03.2020 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 8 от 12 апреля 2018 г.

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись