

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 14 августа 2018 г. 11 : 43

АКТ № 1588
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 75 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 75.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Быт. Пом. ООО "ЗЖТ" (S=16,65 м²)

Состав оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3265	80 Гкал	на приборе 1 шт.	03.04.2018	03.04.2022
МФ Ø 100 Т1	201014473	2972 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014381	1858 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	36163	64 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36163	58 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186873	6,5 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186874	6,3 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016747	2929 т	на приборе 1 шт.	18.02.2016	18.02.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017028	1872 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
КТСП-Н гвс t3	15177	64 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15177	58 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		612 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 18.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 8 от 12 апреля 2018 г.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись