

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3095

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская, 18 (под.1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская, 18.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Марьясов А.В., ИП Терещук Н.Н.

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2158	1084 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 50 Т1	201008968	45389 т	на приборе 1 шт.	18.04.2015	18.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201016165	42048 т	на приборе 1 шт.	03.12.2015	03.12.2019
КТСП-Н t1	8919	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	8919	46 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170920	6,3 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181786	6,1 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201016071	10392 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КТСП-Н гвс t3	4583	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		11817 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 18.04.2019 г., по горячей воде до 22.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.09.17
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____