


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"12" января 2017г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
2017г.

АКТ № 17.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 17 (под. 1-11).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, пр. Ленинский 17.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: п. 2 ЗАО "Финам" (S=254,6 м²). Нотариус Солодовникова (S=26,51 м²).

ИП Красильников В.П. (S=125,4 м²)

п. 5 ООО "КИТ" (S=181,5 м²). ООО "Жилищный трест" (S=52 м²). ООО "Премиум" (S=15,65 м², 2,7 м²).

Нотариус Иванченко Л.Ю. (S=67,28 м²). МОО под. греч. культуры (S=35,21 м²).

п. 8 ООО "Графика-Н" (S=69,41 м²)

п. 10 ИП Кашитский (S=118,5 м²). ТД "УЛЮКТЭ" (S=480,3 м²). "Саяны" (S=313,7 м²). Связь-Услуга (S=18,0 м², S=3,8 м², S=3,6 м²). ИП Манченко А.Н. (S=45,6 м², S=56,8 м², S=18,3 м², S=16,5 м²). ИП Пакушев (S=113,8 м²). Туристическая компания (S=31,52 м²). ООО "Графика-Н" (S=66,9 м²)

в следующем составе оборудования:

подъезд 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2168		на приборе 1 шт.	05.02.2016	05.02.2020
МФ Ø 32 В1	201018561	6050 м ³	1 шт. на приборе.	28.04.2016	28.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188020	7,2 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		445 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

подъезд 8

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2200		на приборе 1 шт.	14.02.2016	14.02.2020
МФ Ø 32 В1	201018589	2126 м ³	1 шт. на приборе.	28.04.2016	28.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188004	7,2 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		445 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 МАЯ 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 05.02.2020 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Начальник отдела „ЭНЕРГОСБЫТ“ Н.В. МАКСИМКИНА
(должность, фамилия, номер телефона)

11.04.17
Дата _____
Подпись _____

Представитель КОС
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____