

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 06 октября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 2374

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 43А (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский 43А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний в.сч. Т3-Т4.

Субабоненты: снп Андросенко Л.И. (S=137,6 м²).

в следующем составе оборудования :

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1676	693 Гкал	на приборе 1 шт.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017799	58375 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017341	56428 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н I1	34759	62 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н I2	34759	52 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186850	5,8 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192665	5,7 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
ГВС		111 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201017907	2141 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1548	61 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		7303 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 30.05.2019 г., по горячей воде до 30.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____