

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"3" апреля 2018 г.

**АКТ № 630**

**Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя**

**ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Московская 31 (под. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Московская 31.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ООО "Уютный дом", быт. помещения (S=38 м<sup>2</sup>).

в следующем составе оборудования:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7030		на приборе 1 шт.	10.10.2017	10.10.2021
МФ Ø 40 В1	201017354	11433 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186864	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		14.04.2016	14.04.2020
часы работы		3133 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 22.03.2020 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя ООО "Уютный дом"  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 8  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись