

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "3" апреля 2018 г.

АКТ № 629

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Московская 31 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Московская 31.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Уютный дом", быт. помещения (S=38 м²).

Состав оборудования:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7030	1183 Гкал	на приборе 1 шт.	10.10.2017	10.10.2021
МФ Ø 100 Т1	201014500	38001 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013622	33021 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	34798	77 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34798	65 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186866	5,1 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186865	4,4 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016524	9601 т	на приборе 1 шт.	30.12.2015	30.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201018168	7112 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КТСП-Н гвс t3	15163	71 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15163	67 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		3133 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 08.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя ООО "Уютный дом"
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 8
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____