

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "25" мая 2018 г. 16:10

### АКТ № 1093

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 45 (под. 1-5).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 45.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

в следующем составе оборудования и пломбируется:

#### подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1503		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201018161	124 м³	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188236	4,4 кгс/см²		26.03.2016	26.03.2020
часы работы		192 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

#### подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1503		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201018101	177 м³	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188230	4,4 кгс/см²		26.03.2016	26.03.2020
часы работы		192 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

#### подъезд 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4641		на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 32 В1	201018085	13567 м³	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188220	4,4 кгс/см²		26.03.2016	26.03.2020
часы работы		11860 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

