

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3193
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 32 (под. 1-3).

по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 32.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Явик" (S=236,26 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4511	258 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 50 Т1	201016978	11892 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201017414	11031 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34602	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34602	52 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181408	6,8 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	192657	5,2 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201022826	1617 т	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
КТСП-Н гвс t3	1523	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		4362 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		


Прибор имеет реверсный режим.


Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 20.12.2019 г.

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 