

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 26 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3617

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 19 (под. 1).

по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе 19.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Бытовые помещения ООО Жилищный трест" (S=49,2 м²). МТС (S=161,3 м²).

в следующем составе оборудования :

подъезд 1

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 5670 | 620 Гкал | на приборе 1 шт. | 21.03.2017 | 21.03.2021 |
| МФ Ø 65 Т1 | 201017807 | 15806 т | на приборе 1 шт. | 26.03.2016 | 26.03.2020 |
| МФ Ø 65 Т2 | 201017646 | 12287 т | на приборе 1 шт. | 24.03.2016 | 24.03.2020 |
| КТСП-Н t1 | 34820 | 73 °С | на приборе 1 шт. | 22.12.2015 | 22.12.2019 |
| КТСП-Н t2 | 34820 | 52 °С | на приборе 1 шт. | 22.12.2015 | 22.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186534 | 5,1 кгс/см² | | 18.04.2016 | 18.04.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 186532 | 4,4 кгс/см² | | 16.04.2016 | 16.04.2020 |
| МФ Ø 32 гвс Т3 | 201018545 | 3062 т | на приборе 1 шт. | 28.04.2016 | 28.04.2020 |
| КТСП-Н гвс t3 | 1448 | 65 °С | на приборе 1 шт. | 24.03.2016 | 24.03.2020 |
| часы работы | | 4233 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.


Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 24.03.2020 г., по горячей воде до 24.03.2020 г.


Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Инженер ООО "Жилтрест" Колесникова Т.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

17.01.18 _____
 Дата Подпись

_____ 
 Дата Подпись

_____ 
 Дата Подпись