


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "30" мая 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.

АКТ № 902.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Севастопольская 7Б (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская 7Б.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1346	1269 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201013655	19931 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013729	1246 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t1	15267	64 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15267	49 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170872	6,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170828	6,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013171	4546 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009486	3567 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15208	63 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15208	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		2627 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись