


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "19" декабря 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 03/02/2017 2016г.

АКТ № 2798.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 10А (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Талнахская 10А.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: МБУ АО "СОЦ" (S=237,2 м²). ООО "УЛЮКТЭ" (S=233,6 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2355		на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 В1	201013241	1655 м ³	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181358	6,4 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		2385 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2005		на приборе 1 шт.	11.12.2015	11.12.2019
МФ Ø 32 В1	201013246	531 м ³	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181617	6,4 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		2385 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2005		на приборе 1 шт.	11.12.2015	11.12.2019
МФ Ø 32 В1	201015721	241 м ³	на приборе 1 шт.	14.11.2015	14.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181635	6,4 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		2385 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

