

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 13 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3470

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 11 (под. 1-2).

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 11.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2098	2410 Гкал	на приборе 1 шт.	20.01.2016	20.01.2020
МФ Ø 65 Т1	201016116	107768 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201015898	92100 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	8902	90 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	8902	66 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181753	5,4 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181806	5,0 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201015884	10913 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201016040	5995 т	на приборе 1 шт.	03.12.2015	03.12.2019
КТСП-Н гвс t3	15164	89 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15164	76 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		10212 ч			
				Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____