


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "15" марта 2017 г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 2017 г.

АКТ № 454.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Анисимова 3 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Анисимова 3.
 холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2533		на приборе 1 шт.	03.04.2016	03.04.2020
МФ Ø 32 В1	201016018	5153 м ³	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170981	6,4 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
часы работы		3270 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1397		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201007379	2397 м ³	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171069	6,4 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		3249 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 апреля 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 29.05.2019 г.
-------------------------	--------------------	-------------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
 Подпись 

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
 Подпись _____

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
 Подпись _____

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
 Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
 Подпись _____