

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11:43

**АКТ № 3242**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 10 (под. 1).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Бегичева 10.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

*узел коммерческого учёта*

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Улюктэ" (S=896,3 м²).

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2115	1327 Гкал	на приборе 1 шт.	15.01.2016	15.01.2020
МФ Ø 80 Т1	201013656	98293 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013376	92580 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	36095	57 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36095	48 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181623	6,8 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181612	5,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201007852	18179 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201012468	10423 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
КТСП-Н гвс t3	34739	55 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н гвс t4	34739	50 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
часы работы		6097 ч			
			Всего установлено пломб: 16 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.



**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 13.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	