


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 "18" декабря 2017 г. 11:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017 г.

АКТ № 3643

допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Талнахбыт" МКД, р-н Талнах, ул. Енисейская, 10 (п. 1-3)

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Енисейская, 10 п. 1,2,3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3348		на приборе 1 шт.	19.10.2017.	19.10.2021.
МФ Ø 25 В1	201019059	143 м³	на приборе 1 шт.	17.05.2016.	17.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	48053	4,0 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		432 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1989		на приборе 1 шт.	02.11.2017.	02.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201019045	154 м³	на приборе 1 шт.	17.05.2016.	17.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	48151	3,8 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		408 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1690		на приборе 1 шт.	19.10.2017.	19.10.2021.
МФ Ø 25 В1	201019030	211 м³	на приборе 1 шт.	17.05.2016.	17.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	49933	4,0 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		384 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 17.05.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора по энергоснабжению В.В. Новоселов 8-913-526-78-24
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС


Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации


ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____