

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 "20" октября 2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович  
 " " 2017 г.

**АКТ № 2557.**

**ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя**

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Игарская 4 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Игарская 4.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4

Субабоненты:

Состав оборудования:

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1991	411 Гкал	на приборе 1 шт.	20.01.2016	20.01.2020
МФ Ø 65 Т1	201019166	31747 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
МФ Ø 65 Т2	201019178	30328 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
КТСП-Н t1	34786	64 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34786	47 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186931	6,1 кгс/см <sup>2</sup>		11.04.2016	11.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	187012	5,9 кгс/см <sup>2</sup>		11.04.2016	11.04.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201019783	5759 т	на приборе 1 шт.	28.07.2016	28.07.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020318	3766 т	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
КТСП-Н гвс t3	2240	63 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2240	40 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		3817 ч			
			Всего установлено пломб: 14 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 20.12.2019 г., по горячей воде до 20.01.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

11.09.18  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись