

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "3" апреля 2018 г.

### АКТ № 575

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Игарская 44 (под. 1-3).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Игарская 44.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание:

**Субабоненты: ООО "СеверныйБыт" (S=35 м<sup>2</sup>)**

Состав оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2014	4515 Гкал	на приборе 1 шт.	15.12.2015	15.12.2019
МФ Ø 80 Т1	201017139	278679 т	на приборе 1 шт.	16.03.2016	16.03.2020
МФ Ø 80 Т2	201018708	284455 т	на приборе 1 шт.	07.05.2016	07.05.2020
КТСП-Н t1	36023	79 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36023	65 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	185819	6,8 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	185846	6,5 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201019482	3751 т	на приборе 1 шт.	12.07.2016	12.07.2020
КТСП-Н гвс t3	1654	70 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		10363 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2361		на приборе 1 шт.	06.02.2018	06.02.2022
МФ Ø 25 гвс Т3	201019516	72 т	на приборе 1 шт.	12.07.2016	12.07.2020
КТСП-Н гвс t3	1295	66 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		295 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2361		на приборе 1 шт.	06.02.2018	06.02.2022
МФ Ø 25 гвс Т3	201019511	63 т	на приборе 1 шт.	09.07.2016	09.07.2020
КТСП-Н гвс t3	1453	70 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		295 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 15.12.2019 г., по горячей воде до 15.12.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

23.04.18. Р  
Дата Подпись  
Дата Подпись  
Дата Подпись  
Дата Подпись