


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "28" ноября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017 г.

АКТ № 3295.
 ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Кравца 22 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
 г. Норильск, ул. Кравца 22.
 по адресу:
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: МБУ "Молодежный центр". Три помещения Управление имущества (пустующее).

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5681	127 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2017	22.03.2021
МФ Ø 65 Т1	201019160	6165 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
МФ Ø 65 Т2	201017643	5994 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	9105	71 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9105	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190718	5,8 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	190663	5,3 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201019775	250 т	на приборе 1 шт.	28.07.2016	28.07.2020
КТСП-Н гвс t3	1310	53 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		470 ч			
				Всего установлено пломб: 9шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6061	122 Гкал	на приборе 1 шт.	20.07.2017	20.07.2021
МФ Ø 65 Т1	201018513	6444 т	на приборе 1 шт.	22.04.2016	22.04.2020
МФ Ø 65 Т2	201019859	6239 т	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
КТСП-Н t1	9021	72 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9021	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186836	6,1 кгс/см ²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	190707	5,9 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201019785	256 т	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
КТСП-Н гвс t3	1452	53 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		468 ч			
				Всего установлено пломб: 10шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5669	142 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 65 Т1	201019170	8719 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
МФ Ø 65 Т2	201017644	8510 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	6670	71 °С	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н t2	6670	54 °С	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190662	5,8 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	190668	5,3 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201019766	221 т	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
КТСП-Н гвс t3	1455	53 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		441 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 01.07.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

11.01.18. Р
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____