

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 14 августа 2018 г. 11:25

АКТ № 1599

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "Заполярный жилищный трест", МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 7А (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская 7А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3339		на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201017849	1103 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017708	1001 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3152	63 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3152	57 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		709 ч			
				Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)	

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1380		на приборе 1 шт.	13.10.2017	13.10.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201017657	8757 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017686	7807 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3175	63 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3175	52 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		5745 ч			
				Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1423		на приборе 1 шт.	24.10.2017	24.10.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201017678	7975 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017712	6892 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3159	63 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3159	42 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		5717 ч			
				Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 24.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя ООО "Заполярный жилищный трест"
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 12 от 12.04.2017
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____