

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"01" марта 2018 г. 11:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"  
  
И.В.Жданович  
2018 г.

### АКТ № 648

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Космонавтов 41 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Космонавтов 41.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

#### Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4621		на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 25 В1	201022472	2861 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	10.11.2016	10.11.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186477	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		07.04.2016	07.04.2020
часы работы		4463 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

#### Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8293		на приборе 1 шт.	11.11.2016	11.11.2020
МФ Ø 25 В1	201022824	905 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186504	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		07.04.2015	07.04.2019
часы работы		427 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

#### Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4619		на приборе 1 шт.	14.11.2016	14.11.2020
МФ Ø 25 В1	201022783	2968 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186468	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		07.04.2015	07.04.2019
часы работы		4210 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 10.11.2020 г.

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

23.04.18. 

---

Дата Подпись



---

Дата Подпись



---

Дата Подпись



---

Дата Подпись