

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "10" ноября 2017 г. 11:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В.Жданович
 " " " 2017 г.
 05.11.2017

АКТ № 2877.
 допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Космонавтов 45 (под. 1-2).

(наименование потребителя)

г. Норильск, ул. Космонавтов 45.

по адресу:

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4651		на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020718	1255 м ³	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186466	7,5 кгс/см ²		07.04.2016	07.04.2020
часы работы		5891 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4593		на приборе 1 шт.	20.11.2016	20.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020907	1262 м ³	на приборе 1 шт.	07.09.2016	07.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186416	7,5 кгс/см ²		06.04.2016	06.04.2020
часы работы		5892 ч			
				Всего установлено пломб: 2 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 06.09.2020 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

04.12.13. 
 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись