

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 18 сентября 2018 г 11:43

**АКТ № 1815**

Периодической проверки узла учётатепловой энергии и теплоносителя потребителя

**ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская 6А (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская 6А.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования: ТС тех. Этаж ГВС под. 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2078	94 Гкал	на приборе 1 шт.	26.02.2022	26.02.2022
МФ Ø 80 Т1	201014394	6252 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013342	5369 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	36073	63 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36073	50 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171030	6,8 кгс/см <sup>2</sup>		10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	190579	5,4 кгс/см <sup>2</sup>		27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201013776	905 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201007390	150 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	34951	62 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н гвс t4	34951	488 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
часы работы		1590 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП КОС  
 Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_