


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "12" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 21.12.2016
 2016г.

АКТ № 2709.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 20 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский 20.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "МБ" (S=395,9 м²). МВД (S=54,4 м²). АО НДВ Инвест"(S=87,4 м²)

в следующем составе оборудования:

Поезд №2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1532	176 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017872	3258 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017649	1562 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н t1	34671	80 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34671	63 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186448	6,5 кгс/см²		07.04.2016	07.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	181512	6,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017532	1053 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	236	79 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		254 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УниА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____