

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "03" октября 2017 г.

АКТ № 2305.
 периодической проверки узла учёта тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 46 (под. 1).

по адресу: _____ (наименование потребителя)
 г. Норильск, пр. Ленинский 46.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Домино" (S=94,7 м²).

Состав оборудования:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	1529	1333 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017804	43256 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017745	41841 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	34801	61 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	34801	39 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188017	5,4 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188006	5,3 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018553	5286 т	на приборе 1 шт.	28.04.2016	28.04.2020
КТСП-Н гвс t3	1526	60 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5659 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 года, по горячей воде до 24.03.2020 года.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Инженер отдела "Энергосбыт" ООО "Жилищный трест" Т.А. Колесникова
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка Автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
 (должность, фамилия, номер телефона)

06.10.17 _____
 Дата Подпись

_____ Дата Подпись

05.10.17 _____
 Дата Подпись