

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "20" февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович
 2018 г.



АКТ № 384.
 ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Маслова 6 (под. 1-3).

по адресу: г. Норильск, ул. Маслова 6.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	8368	83 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2017	24.11.2021
МФ Ø 50 T1	201020804	4778 т	на приборе 1 шт.	07.09.2016	07.09.2020
МФ Ø 50 T2	201020471	4449 т	на приборе 1 шт.	27.08.2016	27.08.2020
КТСП-Н t1	9027	90 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9027	71 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190731	6,1 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	44850	5,9 кгс/см ²		25.11.2016	25.11.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201020883	855 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201020787	500 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КТСП-Н гвс t3	3320	90 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t3	3320	75 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		539 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 01.07.2019 г., по горячей воде до 08.02.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

22.03.18. 
 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись