

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приемная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "29" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович  
 2017 г.

**АКТ № 3709**

ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

**ООО "Талнахбыт" МКД, р-н Талнах, ул. Первопроходцев, 2 (п. 1-3)**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Первопроходцев, 2 п. 1,2,3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Талнахбыт" (бытовые помещения).

Состав оборудования:

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8096	27 Гкал	на приборе 1 шт.	25.11.2017.	25.11.2021.
МФ Ø 50 T1	201017515	2154 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
МФ Ø 50 T2	201016958	2176 т	на приборе 1 шт.	03.03.2016.	03.03.2020.
КТСП-Н t1	34806	64 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КТСП-Н t2	34806	53 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	47149	4,3 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016.	24.11.2020.
КОРУНД-ДИ Р2	47093	4,2 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		312 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7521	46 Гкал	на приборе 1 шт.	12.10.2017.	12.10.2021.
МФ Ø 65 T1	201017943	2262 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016.	25.03.2020.
МФ Ø 65 T2	201017742	2097 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016.	24.03.2020.
КТСП-Н t1	34808	63 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н t2	34808	49 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	47300	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016.	24.11.2020.
КОРУНД-ДИ Р2	47389	4,2 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016.	24.11.2020.
МФ Ø 32 гвс T3	201019113	622 т	на приборе 1 шт.	20.05.2016.	20.05.2020.
МФ Ø 25 гвс T4	201020640	415 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016.	06.09.2020.
КТСП-Н гвс t3	33290	63 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015.	09.12.2019.
КТСП-Н гвс t4	33290	51 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015.	09.12.2019.
часы работы		312 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8096	31 Гкал		25.11.2017.	25.11.2021.
МФ Ø 50 T1	201017516	17516 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
МФ Ø 50 T2	201016924	16924 т	на приборе 1 шт.	03.03.2016.	03.03.2020.
КТСП-Н t1	34802	63 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н t2	34802	50 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	47195	4,3 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016.	24.11.2020.
КОРУНД-ДИ Р2	47105	4,3 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		312 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 22.12.2019 г., по горячей воде до 09.12.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора по энергоснабжению В.В. Новоселов 8-913-526-78-24  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_