

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "20" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И. В. Жданович
 2017 г.

АКТ № 3661.
ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Полярная 13 (под. 1).

по адресу: г. Норильск, ул. Полярная 13.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6057	161 Гкал	на приборе 1 шт.	20.07.2017	20.07.2021
МФ Ø 65 Т1	201018497	8638 т	на приборе 1 шт.	22.04.2016	22.04.2020
МФ Ø 65 Т2	201017749	8385 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н т1	1752	90 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КТСП-Н т2	1752	68 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190743	5,8 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	190749	5,8 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201020919	333 т	на приборе 1 шт.	09.09.2016	09.09.2020
КТСП-Н гвс т3	1651	68 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		560 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 08.04.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

26.01.18.Р
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись