

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "03" октября 2017 г.

АКТ № 2310.
 периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Советская 4 (под. 1-4).

по адресу: г. Норильск, ул. Советская 4.
(наименование потребителя)

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "НТПО" (S=562 м²). "Заполярная коллегия адвокатов" (S=92,9 м²). ООО "Забота" (S=52,2 м²).

РОО "Северное партнерство" (S=173,3 м²). Административные помещения (S=168,5 м²).

Состав оборудования:

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1260	1499 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201013112	63807 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 80 Т2	201013741	61099 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t1	34809	64 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	34809	44 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188003	5,0 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188000	5,0 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201014693	4611 т	на приборе 1 шт.	03.03.2016	03.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1463	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		8075 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 14.05.2019 года, по горячей воде до 03.03.2020 года.

Представители:
Ответственный представитель потребителя
 Инженер отдела "Энергосбыт" ООО "Жилищный трест Т.А. Колесникова
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка Автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

06.10.17
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 05.10.17
 Дата _____ Подпись _____