

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"10" марта 2017г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" 10 " 3. 2017 2017г.

АКТ № 418.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Советская 8 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Советская 8.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ЗФ ПАО "ГМК"НН" КАУ (S=883 м²).

в следующем составе оборудования:

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3395		на приборе 1 шт.	27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 32 В1	201017890	5180 м ³	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188028	6,4 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		3059 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По холодной воде	допускается	до 26.03.2020 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись