

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "26" июля 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

*И.В. Жданович*  
 " 10. 07. 2017 " 2017г.

**АКТ № 1576.**

**Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 11Б (под. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Строителей 11Б.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний Т3-Т4.

Субабоненты: Управление пенсионного фонда (S=220 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2303	610 Гкал	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201017945	27942 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017769	26817 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	9044	30 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9044	36 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192809	6,3 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192817	6,3 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 32 гвс Т3	201020431	4656 т	на приборе 1 шт.	26.08.2016	26.08.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020941	2771 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	3270	29 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3270	27 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		4861 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч.	шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 08.02.2020 г.

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_