


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "08" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В.Жданович
 2017 г.

АКТ № 3390.
ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 11Б (под. 1).

по адресу: г. Норильск, ул. Строителей 11Б.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний Т3-Т4.

Субабоненты: Управление пенсионного фонда (S=220 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2303	923 Гкал	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201017945	46347 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017769	44288 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	9044	73 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9044	56 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192809	5,7 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192817	5,5 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 32 гвс Т3	201020431	7932 т	на приборе 1 шт.	26.08.2016	26.08.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020941	3684 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	3270	72 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3270	59 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		8832 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 01.07.2019 г., по горячей воде до 08.02.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____