

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"24" июля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
" 14.08.2017 " 2017г.

АКТ № 1528.

Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 13 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Строителей 13.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Еманова Э.М. (S=60,1 м²). Храм Святой троицы (S=42,7 м²).

Бытовые помещения (S=85,3 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 4

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 3408 | 737 Гкал | на приборе 1 шт. | 27.07.2016 | 27.07.2020 |
| МФ Ø 65 Т1 | 201019159 | 51871 т | на приборе 1 шт. | 21.05.2016 | 21.05.2020 |
| МФ Ø 65 Т2 | 201019182 | 49663 т | на приборе 1 шт. | 21.05.2016 | 21.05.2020 |
| КТСП-Н t1 | 36045 | 29 °С | на приборе 1 шт. | 22.12.2015 | 22.12.2019 |
| КТСП-Н t2 | 36045 | 61 °С | на приборе 1 шт. | 22.12.2015 | 22.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 192803 | 0,0 кгс/см ² | | 05.09.2016 | 05.09.2021 |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 192806 | 6,3 кгс/см ² | | 05.09.2016 | 05.09.2021 |
| МФ Ø 25 гвс Т3 | 201021062 | 2585 т | на приборе 1 шт. | 10.09.2016 | 10.09.2020 |
| КТСП-Н гвс t3 | 1481 | 59 °С | на приборе 1 шт. | 24.03.2016 | 24.03.2020 |
| часы работы | | 5533 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| По тепловой энергии | допускается | До начала отопительного периода 2017-2018 г.г. |
| По горячей воде | допускается | До 24.03.2020 г. |

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____