

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3277**  
**Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя**  
**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 33 (под. 1-3).**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, ул. Строителей 33.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** **соответствует**  
соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: НОО "ТОИ" (S=85,4 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2480	684 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201020297	61460 т	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
МФ Ø 50 Т2	201020653	59426 т	на приборе 1 шт.	03.09.2016	03.09.2020
КТСП-Н t1	36015	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36015	47 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192810	0,0 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192812	6,0 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021000	2529 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1403	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5828 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч.	шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 22.12.2019 г., по горячей воде до 22.12.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

06.12.17. Р  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_