

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3278
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 35 (под. 1-4).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Строителей 35.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Сайфетдинова (S=752,2 м²).

Состав оборудования :

Т/ц		Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
Тип прибора	Заводской номер				
ВКТ-9	2435	748 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201018215	100272 т	на приборе 1 шт.	27.04.2016	27.04.2020
МФ Ø 65 Т2	201017748	98597 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	36005	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36005	48 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192830	0,0 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192811	6,3 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021009	2898 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1285	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5773 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч.	шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 22.12.2019 г., по горячей воде до 22.12.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов
 (должность, фамилия, номер телефона)

06.12.17
 Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____