

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"11" октября 2017 г. 10:00 ч.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"
И.В.Жданович
" " " 2017 г.
24.10.2017

АКТ № 2407.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 4 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Таймырская 4.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2587		на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 25 В1	201021122	2088 м³	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192710	7,5 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
часы работы		3924 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 22.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

20.10.17 Р
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись