

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"13" октября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"
И.В. Жданович
24.10.2017 2017 г.

АКТ № 2467.
ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 12 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
г. Норильск, ул. Таймырская 12.
по адресу:
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 2

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 1318 | 799 Гкал | на приборе 1 шт. | 28.05.2015 | 28.05.2019 |
| МФ Ø 65 Т1 | 201018500 | 36191 т | на приборе 1 шт. | 22.04.2016 | 22.04.2020 |
| МФ Ø 65 Т2 | 201019175 | 34450 т | на приборе 1 шт. | 21.05.2016 | 21.05.2020 |
| КТСП-Н t1 | 15313 | 62 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| КТСП-Н t2 | 15313 | 48 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 47712 | 6,4 кгс/см ² | | 25.11.2016 | 25.11.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 192711 | 6,4 кгс/см ² | | 05.09.2016 | 05.09.2021 |
| МФ Ø 25 гвс Т3 | 201021001 | 8606 т | на приборе 1 шт. | 10.09.2016 | 10.09.2020 |
| КТСП-Н гвс t3 | 1456 | 61 °С | на приборе 1 шт. | 24.03.2016 | 24.03.2020 |
| часы работы | | 6393 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:
Ответственный представитель потребителя
Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

20.10.17
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись